

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Số: 0003/CTKH-PCDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Nhà Bè, ngày 02 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị điện và lưới điện phân phối tuần từ 04-11-2020 đến 17-11-2020

I. CẮT ĐIỆN ĐƯỜNG TRỤC TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cấp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
Không có																

II. CẮT ĐIỆN PHÂN ĐOẠN TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cấp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
1	Chủ Nhật 15/11/20	PD LBFCO THTHVT13T - TRAM NGAT CAN THANH	C29BC	Di dời lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp ảnh hưởng trong dự án đường Lương Văn Nho. Theo công văn số 465/QLDA ngày 22/10/2020 về việc ngừng cung cấp điện để thi công di dời hệ thống lưới điện công trình xây dựng đường Lương Văn Nho, huyện Cần Giuộc.	Từ Recloser Phú Lợi đến LBS Văn Nho T62P		Một phần xã Long Hòa và Thị Trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giuộc.	972	9	3157	09h00	14h00	Công ty Đông Tây	2171.9917	0.0098	2.9298

III. CẮT ĐIỆN NHÁNH RỄ TRUNG THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cấp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sàn Lưới Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
1	Thứ Bảy 14/11/20	NR AN BINH 1	119AB1	- Thi công trồng mới trụ điện, tạo điểm dừng, lắp kẹp quai tại vị trí ATD 44.6A (trụ đội line) phục vụ lắp mới trạm biến áp 250kVA. - Thi công đấu nối lưới điện trạm An Bình 1 TC (1x250kVA) tại trạm An Bình 1.	Cắt LBS An Thới Đông 44.2.		Một phần xã An Thới Đông huyện Cần Giuộc.	802	6	750	09h00	12h00	Công ty Việt Mỹ.	651.5975	0.0081	1.45

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất		Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)
									Trạm	KVA	Từ	đến				
2	Thứ Bảy 14/11/20	NR AN BINH 3	I19AB2	- Thi công đấu nối, tạo điểm dừng phục vụ tăng cường công suất trạm An Bình 3 từ 1x50kVA thành 3x50kVA.	Cô lập 03 kẹp hotline tại trụ ATĐ/T43.1		Một phần xã An Thới Đông huyện Cần Giờ.	165	2	100	09h00	11h00	Công ty Việt Mỹ.	217.1992	0.0017	0.1989
3	Thứ Hai 16/11/20	NR CHUA LA	X19GD2	- Thi công đấu nối trạm Tấn Phát 44/4 theo công văn số 4867/ALDPP-DHDA4 của Ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM ngày 02/10/2020 - Phối hợp đấu nối lưới điện trạm Chùa Lá TC (3x100kVA) tại trụ V. HUTP.T44P.7.	Cắt 03 LBFCO trụ V.HUTP/T44P.		Toàn bộ khách hàng hẻm 2056 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.	378	3	400	09h00	12h00	Công ty Hưng Thịnh Phát và Công ty Gia Long VN	1628.9938	0.0038	0.6834
4	Thứ Ba 17/11/20	NR HIEP PHUOC 18B	M39BF321	Thi công tại điểm dừng, lắp kẹp quai phục vụ công tác đấu nối trạm 18B1 (TCCS từ 1x50kVa lên 3x50kVA) và trạm Hiệp Phước 18B5 (từ 1x50 lên 3x50kVA).	Cắt 03 LBFCO trụ V.AP4/T16P.		Một phần Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.	342	6	500	09h00	11h00	Công ty Gia Long VN.	1158.3956	0.0034	0.4123

IV. CẮT ĐIỆN TRẠM HẠ THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất	Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)	Phạm vi mất điện
									KVA	Từ	đến					
1	Thứ Bảy 14/11/20	TẮC RÁNG	I19AD130C	Thi công tăng cường công suất trạm Tắc Ráng từ 1x50kVA thành 3x50kVA.	Cô lập 03 kẹp hotline clamp tại trạm Tắc Ráng.		Một phần xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.	70	50	09h00	11h00	Công ty Việt Mỹ.	2.6327	0.0007	0.0844	Cô lập 03 kẹp hotline clamp tại trạm Tắc Ráng.

V. CẮT ĐIỆN LỘ RA HẠ THỂ:

Stt	Ngày Thứ	Tên Đường dây	Mã cáp	Nội dung công tác	Phạm vi cô lập	Chuyển tải	Khu vực mất điện	K/hàng M/Điện	Công suất	Thời gian		Đơn vị công tác	Sản Lượng Không PP	SAIFI (lần)	SAIDI (phút)	Phạm vi mất điện
									KVA	Từ	đến					
Không có																

VI. TỔNG HỢP:

Ngày	04/11/20	05/11/20	06/11/20	07/11/20	08/11/20	09/11/20	10/11/20	Tổng	SAIFI	SAIDI
Công suất cắt (MW)								0	0	0
Sản lượng cắt theo kế hoạch (kWh)								0		

Ngày	04/11/20	05/11/20	06/11/20	07/11/20	08/11/20	09/11/20	10/11/20	Tổng	SAIFI	SAIDI	
Giá bán điện bình quân (đồng)									2200		
Tổng số tiền không bán điện (đồng)									0		

Ghi chú: Công ty Điện lực đã rà soát việc mất điện khách hàng đảm bảo các tiêu chí sau:


- a) Đối với các tuyến dây trung thế thuộc các công trình ĐTXD, SCL lưu trữ điện mới đưa vào vận hành trong thời gian 3 năm kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công thì không lập kế hoạch thi công trên các tuyến dây này, trường hợp thật sự cần thiết chỉ được phép gián đoạn cung cấp điện 01 lần/12 tháng.
- b) Đối với các tuyến dây trung thế không thuộc trường hợp a) nêu trên: chỉ được lập kế hoạch công tác có gián đoạn cung cấp điện 01 lần/12 tháng/tuyến dây.

Lưu ý : - Thời gian trên là thời gian kể cả thời gian cô lập và tái lập điện./.

Nơi nhận

- T.T Điều Độ HTĐ Tp HCM;
- Phòng KT, KD, VT&CNTT;
- Ban QLDA; Đội QLLĐ;
- Lưu VH, KTAT, NTHA.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



TRẦN VĂN MỪNG



EVN HCMC GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Đăng ký của đơn vị: Công ty Điện lực Duyên Hải Số phiếu: 0003/CTKH-PCDH Ngày: 02 tháng 11 năm 2020

Đồng ý như đăng ký.

Đồng ý các công tác, ngoại trừ những công tác sau:

Stt	Công tác	Lý do không đồng ý công tác
1	Mục III.4	PC Duyên Hải đề nghị hoãn công tác
2	Mục III.1	PC Duyên Hải đề nghị hoãn công tác
3	Mục III.2	PC Duyên Hải đề nghị hoãn công tác
4	Mục III.3	PC Duyên Hải đề nghị hoãn công tác
5	Mục IV.1	PC Duyên Hải đề nghị hoãn công tác

2. Ghi chú:

Quận 1, ngày 05 tháng 11 năm 2020
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN TP.HCM
GIÁM ĐỐC